

PZZD.272.08.2014.Z-3

## OFERENCI

**Dot. przetargu:**

### PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP I)

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że dnia 04 marca 2014r. wpłynęło zapytania dot. przetargu na ww. zadanie.

**Zapytanie nr 3:**

1) Proszę podać sposób prowadzenia robót (prace prowadzone pod ruchem czy z etapowym zamknięciem odcinków na których będą prowadzone roboty?)

**Odpowiedź:**

Zamawiający przypomina, że organizacja ruchu na czas prowadzenia robót stanowi załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została umieszczona na stronie Zamawiającego <http://bip.pzzd.zgo.pl/index.php?id=275>. W związku z powyższym roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną i udostępnioną tymczasową organizacją ruchu.

2) Prosimy podać lokalizację rozbiórki krawężników 25m – skrzyżowanie poz. 11.d.1.4, 250m odcinek do mostu poz. 7.d.1.4 oraz ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych 260 m<sup>2</sup> poz. 15.d.1.4. Proszę o dołączenie projektu rozbiórki jeśli takowy istnieje (tabela robót rozbiórkowych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed oszacowaniem przedmiotu zamówienia. Krawężniki o których ww. mowa są ukryte pod warstwą asfaltu.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Zamawiającego zostanie umieszczona TABELA 5 obejmująca roboty rozbiórkowe.

3) Proszę o przedstawienie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na stronie Zamawiającego zostaną umieszczone tabele robót ziemnych.

4) Czy wykonawca w kosztorysie ma uwzględnić rozbiórkę istniejących słupków hektometrowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przy szacowaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić rozbiórkę starych słupków hektometrowych i montaż nowych.

5) Proszę o doprecyzowanie poz. 53.d.7 Bariery ochronne 20 m – lokalizacja montażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że bariery ochronne zostały naniesione na plan sytuacyjny, stąd prośba o zapoznanie się w ww. załączniku.

6) Proszę o doprecyzowanie poz. 54.d.7 Bariery energochłonne 70 m – lokalizacja montażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że bariery energochłonne zostały naniesione na plan sytuacyjny, stąd prośba o zapoznanie się w ww. załączniku.

7) Proszę o podanie wymiarów elementów muru oporowego oraz obliczeń na podstawie których zostało wykonane jego wymiarowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że murki oporowe mają mieć wymiar 255 cm x 145 cm, o grubości 20 cm.

INSPEKTOR

Magdalena Heyduk

DYREKTOR PZZD

Agnieszka Stelmasik