

PZZD.272.03.2014.Z-1

OFERENCI

Dot. przetargu:

Wykonanie oznakowania pionowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że dnia 27 stycznia 2014 r. wpłynęło zapytanie dot. przetargu na ww. zadanie.

1. Czy Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 1-5 PZP dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. rozwiązania, których cechy techniczne i jakościowe zdefiniowane parametrami aktualnej normy PN EN 12899-1: 2010 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1. Znaki stałe /polska wersja normy europejskiej EN 12899-1:2007 obowiązująca od 01.01.2013r./ odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 3.1.) SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania rozwiązania równoważnego innego niż zamieszczone w SIWZ. Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej oraz zgodne z parametrami określonymi w normie PN EN 12899-1:2010, obowiązującej od 01.01.2013 r.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia że tarcza znaku:

- a) o powierzchni $< 1m^2$ – może być wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm,
- b) o powierzchni $> 1m^2$ – powinna być wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm.

DYREKTOR PZZD

Agnieszka Stelmasik

INSPEKTOR

Magdalena Heyduk